

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 72/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Горная средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору № 72

от « 01 » февраля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч 00 мин.

« 16 » Февраля 2021 г. по 15 ч 00 мин. « 04 » марта 2021

проведена проверка

- инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Дасаева Елена Александровна

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горная средняя общеобразовательная школа Оренбургского района», по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Горный, пер. Тупой, д.2.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Мадиевой Ларисой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На кровле здания, отсутствует ограждения выполненное в соответствии с ГОСТ 25772	п. 7.16 СП 4.13130.2013	01.09.2021	
2	Не предусмотрен проезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию школы	ст.4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.8.1 СП 4.13130.2013	01.09.2021	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
3	Для целей наружного пожаротушения здания отсутствует противопожарное водоснабжение для тушения пожара	ст. 4,6,62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1, п. 8,8, п. 8,9 СП 8. 13130.2020	01.09.2021	
4	Лестница 3-типа со второго этажа не соответствует требованиям к эвакуационным лестницам (уклон лестницы выполнен более 45 градусов, ограждение менее 1,2 метра, ширина лестницы менее 0,8 м)	п. 4.4.7 СП 1.13130.2020	01.09.2021	
5	Отсутствует 2 эвакуационный выход со второго этажа в районе библиотеки и кабинета директора	п. 2 ч. 1, ст. 6 ФЗ - 123, п.4.2.5; п. 4.2.7, п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	01.09.2021	
6	Второй этаж школы не обеспечен требуемым количеством эвакуационных выходов	п. 4.2.10 СП 1.13130.2020	01.09.2021	
7	Ширина эвакуационных выходов из здания школы выполнена менее 1,2 м	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.09.2021	
8	Тип заполнения проемов в противопожарной стене помещения столовой выполнен с пределом огнестойкости менее EI 60 (двери выполнены не противопожарными)	ст. 3, 88 таблица, 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -ФЗ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013	01.09.2021	
9	Несущие элементы (колонны) в помещении подвала не доведены до требуемой степени огнестойкости	ст. 58, ст. 4, ст. 6, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.09.2021	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	огнестойкости			
10	Покрытие пола на путях эвакуации (коридор раздевалки спортивного зала) выполнено из материалов с классом пожарной опасностью более чем КМ2 (поливинилхлоридное напольное покрытие с группой воспламеняемости В2)	ст. 134, таб. 3, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району
Дасаева Е.А.

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«04» марта 2021 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature: Дасаева Л.В.)
(должность, фамилия, инициалы)

«04» марта 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99